



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/νση: Λ. Μεσογείων 415-417
Τ.Κ. 15343
Τηλ.: 213 2004 500
Φαξ.: 213 2004 531
E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

Αγία Παρασκευή 27.07.2016

Αρ. Πρωτ.: -24655-

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

Πληροφορίες: κ. Ε. Μαμαλίγκα
Τηλ: 213 2004 511
Φαξ.: 213 2004 513
E-mail: l.mamalinga@agiaparaskevi.gr

**ΠΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 73.662,65 € με 24% Φ.Π.Α. και ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/2016

- ΣΧΕΤ: **1)** το με αρ. πρωτ.: 24448/25-7-2016 έγγραφο της εταιρείας Β. Καυκάς Α.Ε με θέμα «Ζήτηση διευκρινήσεων»
- 2)** το με αρ. πρωτ.: 24497/25-7-2016 έγγραφο της εταιρείας aca Αποστολίδης ΑΕΒΕ με θέμα «Ερωτήσεις διευκρινήσεις»
- 3)** το με αρ. πρωτ.: 24530/27-7-2016 έγγραφο της εταιρείας AMBER HELLAS ΕΠΕ με θέμα «Τεχνικές διευκρινήσεις»
- 4)** το με αρ. πρωτ.: 24685/27-7-2016 έγγραφο της εταιρείας PROTON POWER & LIGHT με θέμα «Διευκρινήσεις»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά που αφορούν την με αριθμ 52/2016 μελέτη και την με αρ. πρωτ.: 24261/22-7-2016 της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**» σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα :

1α) Στο με αρ. πρωτ.: 24448/25-7-2016 έγγραφο της εταιρείας Β. Καυκάς Α.Ε με θέμα «Ζήτηση διευκρινήσεων», τα αναφερόμενα πιστοποιητικά στη διακήρυξη θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την διενέργεια του διαγωνισμού όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4^Α της διακήρυξης.

1β) Για τα ως άνω πιστοποιητικά δεν υπάρχει δέσμευση στη διακήρυξη για τη γλώσσα που θα υποβληθούν.

2α) Στο με αρ. πρωτ.: 24497/25-7-2016 έγγραφο της εταιρείας aca Αποστολίδης ΑΕΒΕ με θέμα «Ερωτήσεις διευκρινήσεις», τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 του προϋπολογισμού και τιμολογίου της μελέτης αφορά ραγολυχνία τριπλή.

2β) τα αναφερόμενα στο άρθρο 54 του προϋπολογισμού και τιμολογίου της μελέτης αφορά τα τσέρκι διαστάσεων 17mm

2γ) τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του προϋπολογισμού και τιμολογίου της μελέτης αφορά μπάλα φωτιστικού χωρίς γρίφα

2δ) στο ερώτημα σας αν υπάρχει δυνατότητα ποσοστιαίας απόκλισης στα τεχνικά χαρακτηριστικά η απάντηση είναι ΟΧΙ και

2ε) τα αναφερόμενα στο άρθρο του προϋπολογισμού και τιμολογίου της μελέτης αφορά τη διατομή σωλήνας συνολικά για έξι (6) τεμάχια που προβλέπει η Υπηρεσία

3α) τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 του προϋπολογισμού και τιμολογίου της μελέτης αφορά «Ασφάλεια αυτόματη ράγας 1x45 A, ελέγχου γραμμής 6KA C» εκ παραδρομής αναγράφηκε το 1X45. Η σωστή διατύπωση αφορά «Ασφάλεια αυτόματη ράγας **1x40 A**, ελέγχου γραμμής 6KA C»

3β) τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του προϋπολογισμού και τιμολογίου της μελέτης αφορά «Λαμπτήρας Na Υ.π 150 W/E40 βελτιωμένου φάσματος, σωληνωτός» με RA>60. Σε συνέχεια του ερωτήματος σας για το ποιος τύπος και οίκος λάμπας καλύπτει αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά σας γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η Philips, για τον οποίο τύπο λάμπας ενημερωθήκαμε μετά το ερώτημά σας ότι είναι υπό κατάργηση, συνεπώς και για διευκόλυνση όλων των συμμετεχόντων **θα γίνουν δεκτοί λαμπτήρες με RA>25 χωρίς να είναι βελτιωμένου φάσματος** και

3γ) στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της μελέτης γίνεται αναφορά του «Λαμπτήρας Na Υ.π 400 W E40 αχλάδι» με 34.000h, 52.500lm και >20Ra εκ παραδρομής οπότε δεν αντιστοιχεί σε κανένα άρθρο του προϋπολογισμού και τιμολογίου.

4α+β) τα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 του προϋπολογισμού και τιμολογίου της μελέτης αφορά «Καλώδιο NYLHY 3X1,5 mm²» και «Καλώδιο NYLHY 3X2,5 mm²» είναι η παλαιότερη ονομασία σαν νεότερη ονομασία αναφέρονται ως **H05VVf**

4γ) τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του προϋπολογισμού και τιμολογίου της μελέτης αφορά «Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, CiBi, Φ21mm» , ανάλογα με την εταιρεία που προμηθεύεται έκαστος ενδιαφερόμενος το «Φ» είναι από Φ20 ως Φ25. Δεκτά θα γίνουν όλα τα «Φ» αυτών των διαστάσεων.

4δ+ε+ζ) τα αναφερόμενα στα άρθρα 32,51,54 και 59 του προϋπολογισμού και τιμολογίου της μελέτης έχουν απαντηθεί στις ανωτέρω διευκρινήσεις.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΝΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ