

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Συντηρήσεις Κλιματισμού κτιρίων
(2015-2016)**

CPV: 50730000-1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:	11.320,00 €
ΦΠΑ:	<u>2.603,60 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ:	13.923,60 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου. Περιλαμβάνει και τις τοπικές μονάδες τύπου split unit των Σχολείων Α' και Β' βάρθμιας εκπαίδευσης. Δεν περιλαμβάνει τα κτίρια των ΝΠΔΔ του Δήμου που είναι μισθωμένα από αυτά ή παραχωρημένα προς χρήση από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Α. Για την συντήρηση - επισκευή των τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split-unit) ανεξαρτήτως ισχύος και τύπου (περιλαμβάνεται σε αυτά και η καναλάτη μικρού μεγέθους του κτιρίου που στεγάζει την Δημοτική Αστυνομία). Απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες, για τις οποίες θα γίνουν για τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες στα Σχολικά Κτίρια μία (1) φορά άπαξ το έτος πριν το Μάιο ενώ για τα υπόλοιπα δύο (2) φορές το έτος μία πριν το Νοέμβριο και μία πριν τον Μάιο και πάντα σύμφωνα με την κατάσταση του καιρού:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1) χημικός καθαρισμός εσωτερικής μονάδας
2) χημικός καθαρισμός εξωτερικής μονάδας
3) έλεγχος και συμπλήρωμα με ψυκτικό υγρό (περιλαμβάνεται το ψυκτικό υγρό, εκτίμηση για 6-8 kg διαφόρων τύπων) όπου απαιτείται για πλήρη και καλή λειτουργία όσες φορές απαιτηθεί (περιλαμβάνεται και το πλήρες γέμισμα με ψυκτικό υγρό αφού πρώτα βρεθεί το αίτιο της διαρροής και η πλήρης αποκατάστασή του με πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά)
4) "πλακέτα" λειτουργίας μονάδας, με την αποξήλωση της παλαιάς και την τοποθέτηση της νέας
5) πάσης φύσεως ανταλλακτικά (εκτός συμπιεστή) ή μικροεπισκευές μερών του μηχανήματος
6) αντικατάσταση χειριστηρίου τηλεχειρισμού μονάδας
7) γενικός ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός έλεγχος εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας
8) αντικατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου (περιλαμβάνεται το κόστος των μπαταριών)
9) μέτρηση παροχής και θερμοκρασίας αέρα εξόδου
11) χορήγηση ειδικού δελτίου συντήρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
12) απεριόριστες επισκέψεις για θέματα μη καλής λειτουργίας.

Β. Για την συντήρηση-επισκευή των κλιματιστικών μονάδων VRF που βρίσκονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Λ. Μεσογείων 415-417 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες (οι συχνότητα ανά έτος είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική δηλ. εάν απαιτηθεί θα πρέπει να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου):

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ φορές/έτος
1) Καθαρισμός των στοιχείων εξωτερικών μονάδων με πιεστικό πλυστικό μηχάνημα (χημικός καθαρισμός)	2
2) Καθαρισμός των εσωτερικών με χημικό υγρό.	2
3) Καθαρισμός εξωτερικών ανεμιστήρων μονάδων.	2
4) Καθαρισμός εσωτερικών ανεμιστήρων μονάδων.	12
5) Καθαρισμός των φίλτρων αέρα και περσίδων.	12
6) Καθαρισμός των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων.	2
7) Έλεγχος αυτοματισμού και ισχύος εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά που απαιτούνται	4
8) Έλεγχος καλωδιώσεων και σύσφιξη παροχών.	4
9) Έλεγχος με αμπεροσιμπίδα ρεύματος εξωτερικών μονάδων.	12
10) Μανομέτρηση για ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού.	12
11) Μέτρηση παροχής και θερμοκρασίας αέρα στο χώρο.	4
12) Χορήγηση ειδικού δελτίου συντήρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.	1
13) Έλεγχος και συμπλήρωμα με ψυκτικό υγρό (περιλαμβάνεται το ψυκτικό υγρό, εκτίμηση για μέχρι 32 kg R410) όπου απαιτείται για πλήρη και καλή λειτουργία όσες φορές απαιτηθεί (περιλαμβάνεται και το πλήρες γέμισμα με ψυκτικό υγρό αφού πρώτα βρεθεί το αίτιο της διαρροής και η πλήρης αποκατάστασή του με πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά)	12
14) "Πλακέτα" λειτουργίας μονάδας, με την αποξήλωση της παλαιάς και την τοποθέτηση της νέας	όσες απαιτηθούν
15) Αντικατάσταση χειριστηρίου τηλεχειρισμού μονάδας	όσα απαιτηθούν
16) Έλεγχος, ρύθμιση και καθαρισμός συστήματος εξαερισμού	2
17) Απεριόριστες επισκέψεις για θέματα μη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.	όσες απαιτηθούν

Γ. Για την συντήρηση - επισκευή των κεντρικών τοπικών μονάδων κλιματισμού καθώς και των τοπικών μονάδων κλιματισμού (fan coils) και του συστήματος καναλιών στο κτίριο της Πολεοδομίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες (οι συχνότητα ανά έτος είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική δηλ. εάν απαιτηθεί θα πρέπει να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου):

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ φορές/έτος
1) Καθαρισμός των στοιχείων εξωτερικών μονάδων με πιεστικό πλυστικό μηχάνημα (χημικός καθαρισμός)	1
2) Καθαρισμός των εσωτερικών με χημικό υγρό.	2
3) Καθαρισμός εξωτερικών ανεμιστήρων μονάδων.	2
4) Καθαρισμός εσωτερικών ανεμιστήρων μονάδων.	2
5) Καθαρισμός των φίλτρων αέρα και περσίδων.	12
6) Καθαρισμός των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων.	2
7) Έλεγχος αυτοματισμού και ισχύος εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά που απαιτούνται	2
8) Έλεγχος καλωδιώσεων και σύσφιξη παροχών.	4
9) Έλεγχος με αμπεροσιμπίδα ρεύματος εξωτερικών μονάδων.	12
10) Μανομέτρηση για ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού.	12
11) Μέτρηση παροχής και θερμοκρασίας αέρα στο χώρο.	4
12) Χορήγηση ειδικού δελτίου συντήρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.	1
13) Έλεγχος και συμπλήρωμα με ψυκτικό υγρό (περιλαμβάνεται το ψυκτικό υγρό, εκτίμηση για μέχρι 40 kg R22 ανακυκλωμένο & R410) όπου απαιτείται για πλήρη και καλή λειτουργία όσες φορές απαιτηθεί (περιλαμβάνεται και το πλήρες γέμισμα με ψυκτικό υγρό αφού πρώτα βρεθεί το αίτιο της διαρροής και η πλήρης αποκατάστασή του με πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά)	12
14) "Πλακέτα" λειτουργίας μονάδας, με την αποξήλωση της παλαιάς και την τοποθέτηση της νέας	όσες απαιτηθούν
15) Αντικατάσταση ή εγκατάσταση χειριστηρίου χειρισμού μονάδων με καλώδια κτλ	όσα απαιτηθούν
16) Έλεγχος, ρύθμιση και καθαρισμός συστήματος εξαερισμού	2
17) Απεριόριστες επισκέψεις για θέματα μη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.	όσες απαιτηθούν

Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση για την συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού δημοτικών κτιρίων 2015-2016 ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων ενιακοσίων είκοσιτριών ευρώ & 6 λεπτών (13.923,60 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% . Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 30.6264.34 για ποσό 100,00€ και τα υπόλοιπα τον προϋπολογισμό του έτους 2016.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ΄

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	1ο	Συντήρηση - επισκευή τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split-unit)	260	ΤΕΜ.	20,00 €	5.200,00 €
2	2ο	Συντήρηση - επισκευή κλιματισμού Δημαρχείου	12	ΜΗΝΑΣ	300,00 €	3.600,00 €
3	3ο	Συντήρηση - επισκευή κλιματισμού Πολεοδομίας	12	ΜΗΝΑΣ	210,00 €	2.520,00 €
ΑΞΙΑ						11.320,00 €
ΦΠΑ 23%						2.603,60 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						13.923,60 €

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2015

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ'

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συντήρηση - επισκευή των τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split-unit) ανεξαρτήτως ισχύος σύμφωνα με την παράγραφο Α. της τεχνικής περιγραφής
(1 ΤΕΜ)

Τιμή μονάδος ανά τεμάχιο σε ευρώ : είκοσι (20,00€)

ΑΡΘΡΟ 2ο

Συντήρηση - επισκευή κλιματισμού Δημαρχείου σύμφωνα με την παράγραφο Β. της τεχνικής περιγραφής
(1 ΜΗΝΑΣ)

Τιμή μονάδος ανά Μήνα σε ευρώ: τριακόσια (300,00€)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συντήρηση - επισκευή κλιματισμού Πολεοδομίας σύμφωνα με την παράγραφο Γ. της τεχνικής περιγραφής

Σε περίπτωση που ετελεστεί τμηματικά, ισχύει: Ισόγειο & 1ος κ'2ος όροφος το 1/3 & τα 2/3 της τιμής μονάδος.
(1 ΜΗΝΑΣ)

Τιμή μονάδος ανά Μήνα σε ευρώ: διακόσια δέκα (210,00€)

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2015

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συντηρήσεις Κλιματισμού κτιρίων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για τις ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ για το έτος 2015 και κυρίως για το έτος 2016.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», που εφαρμόζονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 273 παρ.1 και 209 παρ. 2 του Ν.3463/2006.
2. Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'8-6-2006), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' βαθμού».
4. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α' 16.03.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει σήμερα.
7. Το Π.Δ.118/10.07.2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά και αναλογικά ως προς τα ζητήματα που συμβιβάζονται με τη φύση του αντικειμένου της Διακήρυξης,
8. Το κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2286/1995- Π.Δ. 118/2007, στο βαθμό που αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και στα ανωτέρω.

9. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3263/2004.
11. Το Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
12. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
13. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
14. Τον Ν. 3731/2008 και τον Ν. 3661/2008.
15. Την εγκεκριμένη και εξειδικευμένη πίστωση ποσού 11.000,00€ στον Προϋπολογισμό του Δήμου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για το έτος 2014 στον ΚΑ: 30.6264.34.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών έχουν ισχύ οι προδιαγραφές και λοιπές νομοθετικές πράξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ΥΠΟΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ όπως κάθε φορά ισχύουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι προσφορές που θα υποβάλλονται πρέπει να ορίζουν την προθεσμία μέσα στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την εργασία από της υπογραφής της σύμβασης και θα περιλαμβάνεται στη Σύμβαση που θα καταρτιστεί.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας Μελέτης, έχει επί τόπου εξετάσει τον εξοπλισμό και λοιπές εγκαταστάσεις κλιματισμού του Δήμου, γνωρίζει την κατάσταση τους και έχουν ληφθεί υπ' όψη όλοι οι παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του.

Επίσης αποδέχεται ότι σε περίπτωση έκτακτης μετάβασης για αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 2 ωρών το πολύ σε κάθε αναγγελία βλάβης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας θα επιβάλλεται **ποινική ρήτρα 100 € ανά ημέρα**, η οποία αφαιρείται από την αμοιβή του και η οποία ισχύει και επαναλαμβάνεται και για κάθε εικοσιτετράωρο (24ωρο) αδικαιολογήτου σταματήματος λειτουργίας οποιουδήποτε συγκροτήματος που συντηρεί.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει οποιονδήποτε άλλο κατά την κρίση της για την επιδιόρθωση της βλάβης, εφόσον ο συντηρητής δεν ανταποκριθεί και η όποια δαπάνη εργασίας και υλικών προκύψει θα γίνει απαιτητή από τον ίδιο και τον βαρύνει εξ ολοκλήρου.

Στην περίπτωση που ο συντηρητής δεν εκτελέσει στην συντήρηση και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.

Ο Ανάδοχος θα έχει σταθερή, κινητή και μέσω e-mail βάση αναγγελίας βλαβών την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία και στον χρήστη του κτηρίου που συντηρεί.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση ατύχηματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.

Ακόμη ο Ανάδοχος σε περίπτωση που θα ανακοινωθεί από το Δήμο αγωγή αποζημιώσεως που έχει κοινοποιηθεί σε βάρος του Δήμου για τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνει ρητά ότι θα παρέμβει κατά την δίκη και θα αναλάβει αυτόν τον δικαστικό αγώνα, θέτοντας το Δήμο εκτός δίκης και αναλαμβάνοντας αυτός ταυτόχρονα και την όλη δικαστική δαπάνη.

Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν, Τεχνικό Προσωπικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ

Στην συνολική τιμή κάθε προσφοράς εννοείται ότι θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η παραλαβή της καλής εκτέλεσης θα γίνει από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την εργασία κατ' υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

- α) Η Σύμβαση
- β) Το Τιμολόγιο Μελέτης
- γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- δ) Η Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης Μελέτης.
- ε) Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του Αναδόχου,

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το αντικείμενο της Σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της από πλευράς Αναδόχου. Αιτιολογημένη μείωση του αντικειμένου επιτρέπεται από πλευράς Δήμου όταν συντρέχουν αντικειμενικά στοιχεία που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση μέρους της παρούσης Παροχής Υπηρεσιών.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2015

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ'