



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 415-417, 153 43

Τηλέφωνο : 213-2004604

Email : e.koutroumani@agiaparaskevi.gr

Πληροφορίες: κ. Ε. Κουτρουμάνη

Αγία Παρασκευή **24-11-2016**

Αριθ. Πρωτ. - 36551 -

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **61 / 2016** συνεδρίασης

**ΑΡ. ΑΠΟΦ. 384 / 2016**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Έγκριση ή όχι των από: 01/11/2016 και 07/11/2016 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και εξέταση της υπ' αριθ. πρωτ. 34115/02-11-2016 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.», του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **22-11-2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14.00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ' αριθμ. **35919/18-11-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των – 9 – μελών βρέθηκαν παρόντα τα – 7 – ήτοι:

### Παρόντες

1. Σταθόπουλος Ι.– Πρόεδρος
2. Ε. Πετσατώδη
3. Σ. Παπαγεωργίου
4. Σ. Ψύλλα
5. Κ. Χατζηανδρέου
6. Κ. Τσιαμπάς
7. Κ. Κρητικίδης

### Απόντες

1. Ι. Σιδέρης
2. Β. Ζορμπάς

Αρχίζει η συνεδρίαση

## ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σ. Κασαπίδης και οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Α. Σκουλουδάκης, και κα. Ε. Μαμαλίγκα.
2. Κατά την εκφώνηση του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ θέματος προσήλθε ο κ. ο Ι. Σιδέρης.
3. Το 8<sup>ο</sup> Η.Δ θέμα προτάσσεται του 1<sup>ου</sup> Η.Δ θέματος.
4. Το 2<sup>ο</sup> Η.Δ και το 6<sup>ο</sup> Η.Δ θέματα αποσύρονται.

## ΕΠΙ ΤΟΥ 8<sup>ΟΥ</sup> Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή όχι των από: 01/11/2016 και 07/11/2016 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και εξέταση της υπ' αριθ. πρωτ. 34115/02-11-2016 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.», του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Σας διαβάζω το από 01/11/2016 πρακτικό αξιολόγησης, την υπ' αριθ. πρωτ. 34115/02-11-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.», κατά του ανωτέρω πρακτικού καθώς και το από 07/11/2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 72 παράγραφος 1 εδάφιο ε και των άρθρων : 1, 2, 5 του Ν. 4412/2016,

- να εξετάσει την υπ' αριθ. πρωτ. 34115/02-11-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.»
- να αποφασίσει την έγκριση ή μη των ανωτέρω πρακτικών
- να αποφασίσει για την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή όχι και την επανάληψή του με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

#### ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016»

Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής και στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 17 & 19 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. αντίστοιχα συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 και 28 της 11389/93 απ. Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν. 2286/95, η οποία συγκροτήθηκε με την 238/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Ν3ΜΩ6Υ-4Τ4) προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016” σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 24261/22-07-2016 διακήρυξη του Δημάρχου καθώς και την με αρ. 52/2016 σχετική μελέτη προϋπολογισμού 73.662,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και κατόπιν της υπ. αριθμ. 309/2016 (αρ. πρωτ. 29814/30-09-2016, ΑΔΑ: 60ΜΨΩ6Υ-ΟΥΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «... 3. ... αποφασίζει τη συνέχιση του διαγωνισμού με τις εταιρείες ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και AMBER HELLAS Ε.Π.Ε....»

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ, τακτικό μέλος
2. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, τακτικό μέλος
3. ΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τακτικό μέλος

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της τεχνικής προσφοράς της κάθε εταιρείας και διαπίστωσε τα εξής:

**Α. Για το φάκελο τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε»:**

1. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 4: Κολάρα γειώσεως 13-16-21»: Προσφέρεται είδος με διατομή Φ14 και Φ16. Δεν προσφέρεται είδος με διατομή Φ13 και Φ21 που ζητείται από την σχετική μελέτη
2. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 9: Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, CiBi, Φ21mm»: Προσφέρεται είδος με περιγραφή FK15 και όχι Cibi όπως προβλέπεται στην σχετική μελέτη. Επίσης προσφέρεται διατομή Φ20 και όχι Φ21 που ζητείται από την σχετική μελέτη.
3. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 19: Πίνακας ορατός «επίτοιχος» στεγανός μεταλλικός για 30-36 στοιχεία»: Προσφέρονται επίτοιχα στεγανά μεταλλικά ερμάρια σειράς KB και KBΣ της εταιρείας KYBA χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένος κωδικός ή άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των στοιχείων που διαθέτει το προσφερόμενο είδος.
4. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 21: Ρευματοδότης σούκο χωνευτός»: Υποβάλλεται φύλλο κωδικών της εταιρείας Active Electric και πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή GUNSAN. Από τα παραπάνω προκύπτει αναντιστοιχία και ασάφεια ως προς τον κατασκευαστή του προσφερομένου είδους.
5. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 23: Πρίζα σούκο εξωτερική 16 A, IP55»: Προσφέρεται το είδος με κωδικό 2682853P της εταιρείας A.C.A. APOSTOLIDIS S.A. χωρίς να αποδεικνύεται ο βαθμός προστασίας IP55 και η ονομαστική ένταση ρεύματος 16 A.
6. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 27: Πολύμπριζο 5 πριζών Σούκο με καλώδιο 3 μέτρων, λυχνία λειτουργίας – διακόπτης και ρευματολήπτη σούκο»: Προσφέρεται το είδος με κωδικό 100-11-012 της εταιρείας S.A.S. το οποίο δεν διαθέτει διακόπτη (όπως αναφέρεται στον σχετικό πίνακα) και έχει υποβληθεί πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Ο.Ε..
7. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 32: Λαμπτήρας Na Υ.π 150 W/E40 βελτιωμένου φάσματος, σωληνωτός»: Προσφέρεται το είδος MASTER SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 – 1 SL/12 της εταιρείας PHILIPS με δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra <= 25 και όχι μεγαλύτερο ή ίσο από 60 όπως προβλέπεται στην παράγραφο Α.2 της διακήρυξης.

8. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 41: Φωτιστικό οδικού φωτισμού Na υψηλής πίεσης, ισχύος 150 W, διπλής μόνωσης, ενδεικτικού τύπου MALAGA SGS Philips για στενό βραχίονα τύπου ΔΕΗ»: Προσφέρεται το είδος AC.ISRN150P της εταιρείας aca ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και από τα τεχνικά στοιχεία που έχουν κατατεθεί δεν προκύπτει ότι το προσφερόμενο είδος διαθέτει δύο χώρους με βαθμό προστασίας IP65 και IP43 (χώρος λαμπτήρα και χώρος οργάνων αντίστοιχα) αλλά ένας ενιαίος χώρος με βαθμό προστασίας IP65.
9. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 42: Λαμπτήρας ιωδίνης ECO 40-46W E27, απόδοση 60 W»: Προσφέρεται το είδος με κωδικό 181027042E της εταιρείας DIOLAMP ισοδύναμη ισχύς 55 W και όχι 60 W όπως προβλέπεται στην σχετική μελέτη
10. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 47 & 48: Στάρτερ για λαμπτήρα φθορισμού 4W – 22 W & 4W-65 W με βάση»: Προσφέρονται είδη της εταιρείας LUXRAM χωρίς να έχει υποβληθεί πιστοποιητικό ISO αυτής και δεν προσφέρονται οι βάσεις τους όπως προβλέπεται την σχετική μελέτη.
11. Για το προσφερόμενο είδος «α/α 50: Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτούς ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 25 mm<sup>2</sup>»: Προσφέρεται το είδος με κωδικό 8-025 / ADELEQ χωρίς να έχει υποβληθεί πιστοποιητικό ISO της εταιρείας ADELEQ για την κατασκευή του εν λόγω υλικού και χωρίς να προκύπτει το τεχνικό χαρακτηριστικό «...και βίδες που δεν πέφτουν...»
12. Για το υπό προμήθεια είδος «α/α 52: Κυτρί ηλεκτρικό 12 V»: Προσφέρεται το είδος με χαρακτηριστικό «AX081 Electric Strike» χωρίς να προκύπτει ο κατασκευαστής του εν λόγω είδους και να έχει υποβληθεί το πιστοποιητικό ISO της κατασκευάστριας εταιρείας.
13. Για το υπό προμήθεια είδος «α/α 59: Ασφάλεια αυτόματη ράγας 1x45A, ελέγχου γραμμής 6KA C»: Δεν περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά
14. Για το υπό προμήθεια είδος «α/α 60: Βίδες 4X40 (100 τεμ)»: Δεν προκύπτει ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους και δεν έχει υποβληθεί το πιστοποιητικό ISO αυτού

**Β. Για το φάκελο τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «AMPER HELLAS Ε.Π.Ε.»:**

1. Για το υπό προμήθεια είδος «α/α 9: Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, CiBi, Φ21mm»: Επίσης προσφέρεται διατομή Φ23 και όχι Φ21 που ζητείται από την σχετική μελέτη.
2. Για το υπό προμήθεια είδος «α/α 32: Λαμπτήρας Na Υ.π 150 W/E40 βελτιωμένου φάσματος, σωληνωτός»: Προσφέρεται το είδος MASTER SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 – 1 SL/12 της εταιρείας PHILIPS με δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra <= 25 και όχι μεγαλύτερο ή ίσο από 60 όπως προβλέπεται στην παράγραφο Α.2 της διακήρυξης.
3. Για το υπό προμήθεια είδος «α/α 47 & 48: Στάρτερ για λαμπτήρα φθορισμού 4W – 22 W & 4W-65 W με βάση»: Προσφέρονται είδη της εταιρείας General Electric και δεν προσφέρονται οι βάσεις τους όπως προβλέπεται την σχετική μελέτη.
4. Για το υπό προμήθεια είδος «α/α 59: Ασφάλεια αυτόματη ράγας 1x45A, ελέγχου γραμμής 6KA C»: Δεν περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά

Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή γνωμοδοτεί για:

1. την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» διότι:
  - 1.1. για τα υπό προμήθεια είδη με α/α 4, 9, 19, 21, 23, 27, 32, 41, 42, 47, 48, 50, 52, 59 της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και όπως ορίζεται στο άρθρο 1<sup>ο</sup> της διακήρυξης
  - 1.2. για το υπό προμήθεια είδος με α/α 21 της σχετικής μελέτης προκύπτει ασάφεια ως προς το προσφερόμενο είδος και τον κατασκευαστή του
  - 1.3. για τα υπό προμήθεια είδη με α/α 50, 52 της σχετικής μελέτης δεν έχει υποβληθεί πιστοποιητικό ISO της κατασκευάστριας εταιρείας όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. Α.2 της διακήρυξης.
2. Την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «AMPER HELLAS Ε.ΠΕ.» διότι για τα υπό προμήθεια είδη με α/α 9, 32, 47, 48, 59 της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και όπως ορίζεται στο άρθρο 1<sup>ο</sup> της διακήρυξης
3. την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Αγία Παρασκευή, 01-11-2016

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
3. ΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κατά του ανωτέρου πρακτικού ασκήθηκε η υπ' αριθμ. 34115/02.11.2016 ακόλουθη ένσταση.

**AMBER HELLAS ΕΠΕ**  
**ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ**  
**ΟΔΟΣ : ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΟΑΚ Τ.Κ. 19100 ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΛ. 6944654217**  
**ΑΦΜ : 800210830 ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**  
**email: amberhellas@yahoo.gr**

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 238/2016, ΑΔΑ: 7Ν3ΜΩ6Υ-4Τ4)**

**Για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016»**

**ΗΜΕΡ: 2/11/2016**

## **ΕΝΣΤΑΣΗ**

Καταθέτουμε ένσταση κατά του πρακτικού της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της 1/11/2016 σύμφωνα με τις «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ» που αναρτήθηκαν στο επίσημο site του Δήμου Αγίας Παρασκευής με αρ. πρωτοκόλλου 24655/27-07-2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ : 73.662,65€ με 24% Φ.Π.Α. και ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 52/2016 όπου και έγιναν σχετικές διευκρινίσεις για τα άρθρα α/α : 9 , 32 , 47 , 48 , 59 .

**1) Για το υπό προμήθεια είδος α/α 9 του προϋπολογισμού και τιμολογίου μελέτης,** προσφέρεται από την εταιρία μας σωλήνα διατομής Φ23 είναι σύμφωνα με την διευκρίνιση με αρ. πρωτοκόλλου 24655/27-07-2016 του άρθρου 4γ, όπου αναφέρεται ρητά ότι μπορεί να προσφερθεί σωλήνα διαμέτρου Φ20 έως Φ25 και αναφέρει επίσης ότι θα γίνουν δεκτά όλα τα Φ αυτών των διατάσεων.

**2) Για το υπό προμήθεια είδος α/α 32 του προϋπολογισμού και τιμολογίου μελέτης ,** προσφέρεται από την εταιρία μας λαμπτήρας με δείκτη χρωματικής απόδοσης RA 25 είναι σύμφωνα με την διευκρίνιση με αρ. πρωτοκόλλου 24655/27-07-2016 του άρθρου 3β, όπου αναφέρεται ρητά ότι μπορεί να προσφερθούν λαμπτήρες με RA 25 και ότι ο λαμπτήρας που καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά με RA 60 είναι υπό κατάργηση συνεπώς για τη διευκόλυνση όλων των συμμετεχόντων θα γίνουν δεκτοί οι λαμπτήρες με RA 25.

**3) Για το υπό προμήθεια είδος α/α 47 και 48 του προϋπολογισμού και τιμολογίου μελέτης ,** προσφέρεται από την εταιρία μας στάρτερ της εταιρίας General Electric.

Το είδος **στάρτερ** είναι αναλώσιμο πρόσθετο εξάρτημα αντικατάστασης για όλους τους τύπους φωτιστικών σωμάτων φθορισμού.

Η βάση τοποθέτησης των **στάρτερ** είναι **ενσωματωμένη** σε κάθε είδος φωτιστικού φθορισμού και για κάθε τύπο φωτιστικών είναι διαφορετική

Κατά συνέπεια κάθε τύπος φωτιστικού φθορισμού έχει **ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ** τη δική του **ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ** βάση.

Πιστεύοντας ότι είναι αυτονόητο ότι από αστοχία **–λάθος–** της περιγραφής της μελέτης ζητήθηκε να προσφερθούν μαζί με τα σάρτερ και οι βάσεις , αυτό αποδεικνύεται διότι στα άρθρα **47 και 48** ζητούνται σάρτερ σε **ξεχωριστά watt 4-22w και 4-65w** που από την περιγραφή του τιμολογίου προσδιορίζουν ότι πρόκειται μόνο για τους αντιστοίχους τύπους σάρτερ και αυτό ενισχύεται και επιβεβαιώνεται και από τη **τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης με τιμή μονάδος 0,22 το τεμάχιο.**

4) Για το υπό προμήθεια είδος α/α 59 του προϋπολογισμού και τιμολογίου μελέτης , προσφέρεται από την εταιρία μας ασφάλεια αυτόματη ράγας 1x40A που είναι σύμφωνα με την διευκρίνιση με αρ. πρωτοκόλλου 24655/27-07-2016 του άρθρου 3α, όπου αναφέρεται ρητά ότι εκ παραδρομής αναγράφηκε το 1x45A και η σωστή διατύπωση αφορά αυτόματη ασφάλεια ράγας 1x40A

**Κατά ακολουθία των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση επειδή είναι εμπρόθεσμη, νόμιμη και βάσιμη καθώς επίσης και η συνέχιση μας στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού .**

Επισυνάπτουμε τα έγγραφα :

- 1) με αρ. πρωτοκόλλου 24655/27-07-2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ : 73.662,65€ με 24% Φ.Π.Α. και ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 52/2016
- 2) το από 1/11/2016 πρακτικό αξιολόγησης για την Διενέργεια διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 238/2016, ΑΔΑ: 7Ν3ΜΩ6Υ-4Τ4)

Για την AMBER HELLAS ΕΠΕ

AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Π.Ε.Ο.Α.Κ. Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 76 - 18100 ΜΕΓΑΡΑ  
Τ 2296083.325 / 22960 83095 FAX: 2296083.687  
Α.Φ.Μ. 090740220 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΓΑΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 01-11-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016»

Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής και στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 07 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. αντίστοιχα συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 και 28 της 11389/93 απ. Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν. 2286/95, η οποία συγκροτήθηκε με την 238/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Ν3ΜΩ6Υ-4Τ4) προκειμένου να εξετάσει την υπ. αρ. πρωτ. 34115/02-11-2016 ένσταση της εταιρείας AMBER HELLAS Ε.Π.Ε. που συμμετέχει στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016” σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 24261/22-07-2016 διακήρυξη του Δημάρχου καθώς και την με αρ. 52/2016 σχετική μελέτη προϋπολογισμού 73.662,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) κατόπιν της κοινοποίησης σε αυτήν του από 01/11/2016 πρακτικού της Επιτροπής.

1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ, τακτικό μέλος
2. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, τακτικό μέλος
3. ΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τακτικό μέλος

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την υπ. αρ. 34115/02-11-2016 ένσταση η οποία υποβλήθηκε την 02-11-2016 από την συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία AMBER HELLAS Ε.Π.Ε. (επόμενη εργάσιμη από την 01/11/2016 ημερομηνία όπου ανακοινώθηκε σε αυτήν το αποτέλεσμα του σταδίου αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών) και άρα γίνεται δεκτή προς εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1.β. του ΕΚΠΟΤΑ
2. Το άρθρο 4 «Τεχνικές προδιαγραφές» παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ όπου «... Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δημορχιακή (οικονομική) επιτροπή...»
3. Το άρθρο 1 της υπ. αρ. πρωτ. 24261/22-07-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου όπου «... Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις προδιαγραφές που ορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη της Προμήθειας με αριθμό 52/2016 ...»
4. Το υπ. αρ. πρωτ. έγγραφο 24655/27.07.2016 της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων και Εγκαταστάσεων με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για την εν λόγω προμήθεια πλην όμως για τα είδη με α/α 9, 32, 59 τροποποιούνται τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς την σχετική έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 4, παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ) και άρα δεν δύναται να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης
5. Την τεχνική περιγραφή – τεχνική προδιαγραφή της υπ. αρ. 52/2016 μελέτης όπου για τα είδη με α/α 47 & 48 αναφέρεται: « 47. Στάρτερ για λαμπτήρα



φθορισμού 4 W – 22 W **με βάση** ... 48. Στάρτερ για λαμπτήρα φθορισμού 4 W – 65 W **με βάση**...» και επομένως το εν λόγω είδος θα πρέπει να συνοδεύεται και με την σχετική βάση τοποθέτησης του υπό προμήθεια είδους

Γνωμοδοτεί για την απόρριψη της εν λόγω ένστασης διότι τα προσφερόμενα είδη με α/α 9, 32, 47, 48, 59 έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές της 52/2016 μελέτης όπως αυτές έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν δύναται να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή τα αναφερόμενα στο υπ. αρ. πρωτ. έγγραφο 24655/27.07.2016 της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων και Εγκαταστάσεων (για τα είδη με α/α 9, 32, 59).

Αγία Παρασκευή, 07-11-2016

### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
3. ΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

### Η Οικονομική Επιτροπή

*Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. δ του Ν. 3852/10*

**ομόφωνα**

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- Εγκρίνει τα από 01.11.2016 & 07.11.2016 ανωτέρω πρακτικά.
- Απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. 34115/02-11-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.».
- Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **384 / 2016***

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ι. Ε. Σταθόπουλος**

Σ. Ψύλλα  
Κ. Χατζηανδρέου  
Ι. Σιδέρης  
Σ. Παπαγεωργίου  
Ε. Πετσατώδη  
Κ. Τσιαμπάς  
Κ. Κρητικίδης

