

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
Δ/νση: Λ. Μεσογείων 415-417  
Τ.Κ. 15343

Αγία Παρασκευή 10/ 10 / 2017

Αρ. Πρωτ.: -34593-

Τηλ. : 213 2004 500

Φαξ. : 213 2004 513

E-mail : [dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr](mailto:dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr)

Πληροφορίες: κ. Ε. ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ – Σ. ΣΙΜΟΥ – Κ. ΠΑΝΕΝΑΣ

Τηλ : 213 2004 511

Φαξ. : 213 2004 513

E-mail: [l.mamalinga@agiaparaskevi.gr](mailto:l.mamalinga@agiaparaskevi.gr)

**ΠΡΟΣ:**

Tzivelekas A.E

[tzivelekas.sa@gmail.com](mailto:tzivelekas.sa@gmail.com)

FAX : 2104925202

Υπόψη κ. Τ. Σιμάτου

**ΘΕΜΑ:** «Διευκρινήσεις Διαγωνισμού Ηλεκτρολογικού Υλικού»

Σχეტ.: το από 9/10/2017 e-mail που αποστέιλате το οποίο έλαβε το με αρ. πρωτ.: 34593/9-10-2017

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού σας στο οποίο αναφέρετε «....Επίσης θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για τα παρακάτω είδη:

No 62 Ο ασφαλειοδιακόπτης που ζητάτε αν θέλετε να είναι 1 ή 2 θέσεων και

No 78 Τι εννοείτε ζητώντας πολύπριζο ασφαλείας.», σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

**No 62.** Ο ασφαλειοδιακόπτης 1P+N (φάση και ουδέτερο) έντασης 25 A , πρέπει να είναι ενός στοιχείου, πλάτος 18mm .

**No 78.** Πολύπριζο ασφαλείας εννοείται ότι θα έχει 5 πρίζες με προστασία για τα παιδιά και θα φέρει διακόπτη on/off και 3 μέτρα καλώδιο .

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ




ΕΛΕΝΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΝΑΣ