



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αγία Παρασκευή, 10/6/2020  
Αρ. πρωτ.: ΔΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 415-417  
153 43 Αγία Παρασκευή

Τηλ. Κέντρο: 213 2004 500 – 501  
Fax: 213 2004 531

E-mail: [dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr](mailto:dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr)

Πληροφορίες: ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλέφωνο: 213 2004 571

Fax: 210 6082432

E-mail: [I.mamalinga@agiaparaskevi.gr](mailto:I.mamalinga@agiaparaskevi.gr)

#### ΠΡΟΣ:Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ:** «Διευκρινίσεις σχετικά με την 42/2020 μελέτη με τίτλο Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων»

Μετά από αποστολή αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδιαφερομένου σχετικά με το «Σύστημα εξαερισμού με δίκτυο αεραγωγών & στομιών απόρριψης αέρα» και με την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) συμπιεστών» με τα κάτωθι ερωτήματα δίνονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

1) Συγκεκριμένα ποσά στόμια απόρριψης έχουν προβλεφτεί και τι διαστάσεων είναι;

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ** ότι

Είναι συνολικά 8 στόμια 45X15 διπλή σειρά και 8 ακροκιβώτια 45X15

2) Πόσα μετρά ευκάμπτους αεραγωγούς θα χρειαστούν και με τι διάμετρο;

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ** ότι

Το δίκτυο αεραγωγών συνολικά 70 μέτρα περίπου Φ180

3) Τι μάρκα είναι οι ψύκτες και τι ισχύος είναι;

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ** ότι

Το μοντέλο είναι INTERKLIMA MDP-115 H και η ισχύς του είναι 115 KW

4) Τι freon χρησιμοποιούν και ποσά κιλά θα χρειαστεί ;

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ** ότι

Το freon είναι R407 και τα κιλά που θα χρειαστούν είναι περίπου 30-40 κιλά.

5) Οι υπάρχοντες συμπιεστές σε ποιον κατασκευαστικό οίκο ανήκουν;

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ** ότι

Αφορούν 3 τεμάχια και ανήκουν στον κατασκευαστικό οίκο COPELAND ZR 11M3E TWD 570

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α